

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2016040



Product **Redupax**

Houder **Unifloor Underlay Systems**

Arnsbergstraat 24  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

## Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

**TFI-rapport**  
**462062-04**



**Testresultaat**  
 **$\Delta L_{lin} = 11$  dB**

**Testdatum**  
**2016-11-04**

### Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Redupax
Dikte	9 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 14 mm

**Geldig tot** **2021-11-04**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

