

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018012



Product **Marathon
Premium**

Houder **Unifloor Underlay Systems**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratoriummetingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2

Peutz-rapport
A3533-2E-RA

PEUTZ

Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2018-09-07

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Marathon Premium
Dikte	8 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	3 mm PVC

Geldig tot **2023-09-07**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

